

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 2 I 4 PZP**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przykrycie rowu S-1 w formie rurociągu o średnicy 2200 mm na długości 80 m Etap 2**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp informuje, że wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

Pytanie nr 1:

Zgodnie z Projektem Wykonawczym do budowy kanałów należy użyć rur GRP DN300-DN2200 wraz ze studzienkami systemowymi GRP DN1200. Czy Zamawiający dopuszcza materiały równoważne i czy uzna za takie rury i studzienki systemowe PEHD? Nadmieniamy, iż system ten posiada średnice, parametry wytrzymałościowe i hydrauliczne odpowiadające zaprojektowanym z GRP. Posiada Aprobaty Techniczne ITB oraz IBDiM i był oraz jest regularnie stosowany na terenie Miasta Rzeszowa, całego kraju i za granicą. Jest on co najmniej tożsamy pod względem technicznym i jakościowym w porównaniu do GRP, a pozwoli Zamawiającemu uzyskać większą konkurencyjność ofert. W przypadku braku zgody prosimy o podanie argumentów za tym przemawiających i określenie jakie rozwiązania mogą być użyte jako równoważne.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza rur i studzienek z PEHD. Zamawiający informuje, że „Przykrycie rowu S-1” w formie rurociągu o średnicy 2200 mm na długości 80 m Etap 2 jest kontynuacją wcześniejszego projektu pn.: „Przykrycie rowu S-1 w formie rurociągu o średnicy DN2200 na odcinku w km 0+270 do km 0+412 na Osiedlu Mieszka I w Rzeszowie”, na którym zostały zaprojektowane i zainstalowane rury GRP. Tylko spójny i jednorodny system gwarantuje bezawaryjną pracę całego systemu.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, informuje, że zmienia treść SIWZ jak poniżej:

Dodaje się jako załącznik do SIWZ edytowalną wersję wzoru kosztorysu, który zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.erzeszow.pl> pod nazwą postępowania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Centralnego Zamawiającego