

Rzeszów, 12 lipca 2018 r.

CZ-I.271.71.180.2018

**WYJAŚNIENIA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

*dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej – etap I*

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), wyjaśnia jak niżej treść SIWZ.

**Pytanie 1**

Prosimy o podanie dokładnych parametrów rury przewiertowej GRP tj. średnicy zewnętrznej, grubości ścianki oraz sztywności obwodowej SN

**Odpowiedź 1**

Należy przyjąć poniższe parametry rury przewiertowej:

1. Materiał: GRP.
2. Średnica zewnętrzna: 718 mm.
3. Średnica wewnętrzna: 600 mm.
4. Grubość ścianki: 59 mm.
5. Sztywność obwodowa: SN<sub>min</sub> = 100 000 N/m<sup>2</sup>.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

*Paweł Nocoń*  
KIEROWNIK  
ODDZIAŁU INWESTYCIJ ARCHYTEKTONICZNYCH  
WYDZIAŁU CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO  
Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

- 1) *bip.erzeszow.pl*,
- 2) *aa.*