



Rzeszów, 13.08.2018 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Rzeszowie**

35-040 Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 79a  
tel.17-854-19-10;36;69 wew. 115, faks wew.110  
poczta elektroniczna: psse.rzeszow@pis.gov.pl

14.08.2018  
GK  
11/11



PGP  
16.08  
2018  
7.8.N  
20.08.18

znak sprawy: **PSK.443.1.32.2018**

## DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
- 2) art. 2 punkt 18, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, ze zm.),
- 3) § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 1.08.2018 r. z wodociągu RZESZÓW w punktach poboru:

1. Hydrofornia MPWiK, ul. Lwowska,
  2. Ośrodek Zdrowia w Boguchwale, ul. Ks. S. Żytkiewicza 2,
  3. Urząd Marszałkowski, ul. Towarnickiego 3A.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie



**stwierdza**

że woda z wodociągu **RZESZÓW** jest **przydatna** do spożycia przez ludzi.

## UZASADNIENIE

W dniu 1.08.2018 r. w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, pobrano do badania laboratoryjnego próbki wody pochodzące z **wodociągu Rzeszów** w punktach poboru:

1. Hydrofornia MPWiK, ul. Lwowska - nr próbki HK/N-742/18,
2. Ośrodek Zdrowia w Boguchwale, ul. Ks. S. Żytkiewicza 2 - nr próbki HK/N-743/18,
3. Urząd Marszałkowski, ul. Towarnickiego 3A - nr próbki HK/N-744/18.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych (sprawozdania z badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie nr OLR.LHK.9052.1.404.2018 z dnia 6.08.2018 r., wpłynęło w dniu 8.08.2018 r.), nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 część A Tabela l.p. 1 i 2, oraz części C Tabela 1 l.p. 1 i 2, fizykochemicznych oraz organoleptycznych określonych w załączniku nr 1 część C Tabela 2 l.p. 1, 3, 6, 8, 9, 11, 14 cyt. powyżej rozporządzenia.


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem tutejszego Inspektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



  
PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
RZESZÓW  
Jarosław Ślaczka

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym:  
mgr inż. Magdalena Krysa.

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów,
2. Prezydent Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,
3. a. a. (M.K.).