

Rzeszów, 20 lutego 2019 r.

CZ-I.271.12.38.2019

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 2 PZP**

dotyczy postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie blokowych urządzeń dylatacyjnych oraz nawierzchni wiaduktu Śląskiego w Rzeszowie

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej PZP, wyjaśnia jak niżej treść SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy wykonania oznakowania poziomego – pozycja kosztorysowa numer 5 oraz 6. Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej należy wykonać oznakowanie materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne). Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania w technologii chemoutwardzalnej?

Odpowiedz

Zamawiający informuje, że należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dylatacji poliuretanowych?

Odpowiedz

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania dylatacji poliuretanowych. Należy zastosować urządzenia dylatacyjne zgodne z SST M-18.01.03.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Centralnego Zamawiającego