

WYJAŚNIENIE

dotyczy zapytania ofertowego:

Remont korytarza segment A i klatki schodowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 ul. Krzyżanowskiego 24

Balustrady i poręcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami inwestora:

- balustrada od strony przestrzeni otwartej, o wysokości 110 cm mierzona do wierzchu poręczy
- maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady nie może być większy niż 11 cm.
- poręcze: na wysokości 110 cm pierwsza poręcz oraz dodatkowo na wysokości 80 cm druga poręcz, wysokości mierzone do wierzchu poręczy
- poręcze przy schodach na ich początku i końcu nie mogą mieć ostro zakończonych elementów, powinny być zawinięte w dół lub zamontowane do ściany w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie
- należy wykonać zabezpieczenie pochwytu przed zsuwaniem się dzieci.
- poręcze powinny biec nieprzerwanie przez cały ciąg schodów (w tym spoczniki),
- linia poręczy powinna wiernie odzwierciedlać bieg schodów.

UWAGA:

Balustrady wykonać w nawiązaniu do balustrad istniejących w budynku Zespołu.

DYREKTOR
Dorota Nowak-Maluchnik
mgr Dorota Nowak-Maluchnik