



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

tel. centr. 17 85 09 600, 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658

www.mpwik.rzeszow.pl sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

Bank PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242

NIP 813-33-36-039 REGON 691766988

Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 255 079 000,00 zł

TT-401/32/2017

Rzeszów 10-01-2017


SPÓŁDZIELNIA ZODIAK
35-326 Rzeszów ul. Rejtana 47

dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan. budynków nr 12-17 na Osiedlu
Staromieście „Ogrody” etap II zad. nr 2 w Rzeszowie ul. Niecia i Krogulskiego.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., MPWiK Sp. z o. o. w Rzeszowie podtrzymuje warunki TT-401/1176/2014 z dnia 10-09-2014r oraz warunki TT-401/1177/2014 z dnia 10.09.2014r.

Ww. warunki są ważne przez 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem


PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Robert Potoczny

Otrzymują:
Adresat
A/a

Usługi geodezyjne * Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych * Wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * Usługi projektowe * Usługi sprzętem specjalistycznym (wod.-kan.) * Telewizyjna inspekcja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * Przewijanie silników elektrycznych * Pomiarów elektrycznych * Usługi transportowe * Badania laboratoryjne wody i ścieków * Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy FLYGT i innych



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18
tel. centr. 17 85 09 600, 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658, 17 85 35 483
www.mpwik.rzeszow.pl sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Bank PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242
NIP 813-33-36-039 REGON 691766988
Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 191 661 000,00 zł

TT-401/1177/2014

Rzeszów 2014-09-10

Spółdzielnia „ZODIAK”
35-326 Rzeszów al. T. Rejtana 47

WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Staromieście „Ogrody” II etap – budynki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17 w Rzeszowie na działkach wg załącznika graficznego, wydane na wniosek Inwestora.

I. Przyłączenie do kanalizacji deszczowej.

- 1) Odprowadzenie wód opadowych w ilości 67,2 dm³/s można wykonać do kolektora deszczowego ϕ 1000mm, zaznaczonego na załączonej mapie kolorem zielonym. Włączenie do wskazanego kolektora należy wykonać powyżej rzędnej góry kanału w istniejącej komorze lub poprzez połączenie siodłowe i studzienkę pośrednią.
- 2) Jakość wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacyjny, powinna odpowiadać wymaganiom zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.01.2009 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. Nr 27 poz. 169), tj zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/dm³ a substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/dm³.
- 3) Wykonany przyłącz kanalizacji deszczowej pozostanie na majątku i w eksploatacji Inwestora.

II. Uwagi i zalecenia.

- 1) Na powyższe należy opracować dokumentację projektową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami z nim związanymi.
- 2) W tut. przedsiębiorstwie należy uzgodnić projekt branżowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPWiK - Rzeszów.
- 3) Materiały zastosowane do budowy uzbrojenia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.
- 4) Warunki są ważne z załącznikiem graficznym. W przypadku nie podjęcia realizacji przyłączenia do sieci niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat.
- 5) Roboty budowlane wykonywać może firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
- 6) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru w Dziale Sieci tut. przedsiębiorstwa.
- 7) Do odbioru końcowego należy przedłożyć 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego uzbrojenia.

Niniejsze warunki techniczne są równoznaczne z zapewnieniem odbioru wód opadowych dla przedmiotowej inwestycji.

Załączniki:
plan sytuacyjno-wysokościowy

Otrzymują:

1. Adresat
2. UM Wydział Gospodarki Komunalnej
Rzeszów ul. Hanasiewicza 10.
3. Aa

DYREKTOR DZIAŁU TECHNICZNEGO
PROKURENT

inż. Robert Nędra

Usługi geodezyjne * Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych * Wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * Usługi projektowe * Usługi sprzętem specjalistycznym (wod.-kan.) * Telewizyjna inspekcja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * Przewijanie silników elektrycznych * Pomiarów elektrycznych * Usługi transportowe * Badania laboratoryjne wody i ścieków * Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy FLYGT i innych