Przekrój A-A



Przekrój B-B



Przekrój C-C



Przekrój C-C dla studzienek połączeniowych





Przekrój A-A dla studzienek z kaskadą

Średnica kanału [mm]	Wysokość kinety [mm]		
DN1	h3	t	l
300	650	150	200
400	750	150	270
450	800	150	300
500	800	200	340
600	900	200	400

IZOLACJA

Woda nieagresywna i słabo agresywna

Pozioma: 2 x papa na lepiku asfaltowym
Pionowa: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R" , 2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asf. na gorąco

Woda średnio agresywna lub silnie agresywna

a) do wys.zw. wody gruntowej nad podłoże B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody słabo agresywnej

b) zw. wody gruntowej pow. 1,0 m od podłoża
POZIOMA 2 x papa na lepiku asfaltowym z wypełnieniem mineralnym (np. grys mineralny)
PIONOWA impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R", 2 warstwy masy asf. abizol "P", mata szklana DM-1004 przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

UWAGA
- *komora musi spełniać wymogi: normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12*
- *pierścień odciążający stosować w zależności od zaleceń MPWiK lub ZGK*
- *podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu*

nazwa rysunku: STUDNIA REWIZYJNA - RYSUNEK TYPOWY		skala: 1: 100	
SIECI I INST.SANITARNE	nr uprawnień:	data:	podpis:
projektant: inż.Elżbieta ŁADOŚ	S-126/75		
projektant: inż.Anatol MARCHWIANY	S-229/90		
sprawdzajacy: inż.Tadeusz TRELA	S-218/86		