

LEGENDA:

L=30m/34m - OZNACZA DŁUGOŚĆ LINII / DŁUGOŚĆ KABLA

= - OZNACZENIE ROZCIĘCIA KABLA. KABEL POD NAPIĘCIEM WPROWADZONY DO SŁUPA ZAIZOLOWANY NIEPODŁĄCZONY

- OPRAWA NA POJEDYNCZYM WYSIĘGNIKU O DŁUGOŚCI 1m

- OPRAWA NA PODWÓJNYM WYSIĘGNIKU SYMETRYCZNYM 1m

O-45/.... - OPRAWA LED 45W 7740lm 4000K + DALI

O-75/.... - OPRAWA LED 75W 12900lm 4000K + DALI

- KABEL REZERWOWY/ STERUJĄCY OŚWIETLENIA YAKY 4x35mm²

- KABEL ZASILAJĄCY OŚWIETLENIE YAKY 4x35mm²

- ISTNIEJĄCY KABEL ZASILAJĄCY OŚWIETLENIE YAKY 4x35mm²

UWAGA: - ISTNIEJĄCY KABEL ZASILAJĄCY OŚWIETLENIE POZA MAJĄTKIEM MZD RZESZÓW

1. W SŁUPACH STOSOWAĆ ZŁĄCZA typu IZK-2
2. STOSOWAC SŁUPY O PODSTAWACH 196mm
3. KABEL STERUJĄCY OD SZAFKI SO-2 DO ZŁĄCZA ZK-3 PROWADZIĆ WE WSPÓLNYM WYKOPIE Z KABLEM ZASILAJĄCYM

Studio Projektów Budowli Inżynierskich "ANASTAT"			ADAM KATA – spółka jawna ul. Partyzantów 1A, 35–242 Rzeszów
INWESTOR	GMINA MIASTO RZESZÓW 35–064 RZESZÓW, RYNEK 1	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
OBIEKT	BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44 KL NA OSIEDLU STAROMIEŚCIE OGRODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI.	FAZA	PROJ. WYKONAWCZY
TEMAT	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY	DATA	czerwiec 2019
RYSUNEK	SCHEMAT ELEKTROENERGETYCZNY OŚWIETLENIA	SKALA	–:–
PROJEKTANT	mgr inż. Krystian Jarosz PDK/0150/PWOE/17		RYSUNEK NR
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dominik Marcinek PDK/0246/POOE/12		E-01