

CZ-A.271.71.214.2019

*Roboty budowlane w zakresie budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 619, obr. 208, ul. Nizinna 30/1 w Rzeszowie.*

CZ-A.271.71.214.2019

Rzeszów, 19.08.2019 r.

## WYJŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Roboty budowlane w zakresie budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 619, obr. 208, ul. Nizinna 30/1 w Rzeszowie**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp, publikuje zapytania Wykonawcy dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

### Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie informacji dotyczącej podbudowy tj. warstwy mrozoodpornej z mieszankami kruszyw CNR związanej cementem C1,5/2, Proszę o uzupełnienie wyjaśnień dotyczących rodzaju kruszywa, frakcji czy chodzi o spoiwo hydrauliczne czy o zwykłą stabilizację cementem mrozoodpornym ?

### Odpowiedź nr 1

Warstwę konstrukcyjną podbudowy należy wykonać z kruszyw naturalnych i łamanych: tłuczeń 31,5-63 mm + kliniec 16-31,5, stabilizowane cementem mrozoodpornym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

*Iwona Kosińska-Koś*  
Dyrektor  
Wydziału Centralnego Zamawiającego