



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18
tel. centr. 17 85 09 600, 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658
www.mpwik.rzeszow.pl sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Bank PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242
NIP 813-33-36-039 REGON 691766988
Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 256 235 000,00 zł

IT-401/275B/2019

Rzeszów 2019-02-18

SPÓŁDZIELNIA ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 RZESZÓW

WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej projektowanych budynków mieszkalnych z garażami
- budynki nr 15 i 16 c.d. zadania nr 6 Osiedle Staromieście Ogrody w Rzeszowie przy ul. Niecia na
działce nr 728/3, 728/4, 734/2, 734/3, 754/1, 754/2, 755/4, 774/1, 774/2, 775/2, 703/11, 704/14, 704/13
obręb 216, wydane na wniosek Inwestora.

I. Przyłączenie do kanalizacji deszczowej.

- 1) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji można wykonać do miejskiego kanału deszczowego o średnicy $\Phi 1000\text{mm}$ w ilości **nieprzekraczającej $35,0 \text{ dm}^3/\text{s}$** . W tym celu przed włączeniem do wskazanego miejskiego kanału deszczowego należy zastosować regulator przepływu. Dla pozostałej ilości wód opadowych przewidzieć retencję. Wskazany kanał deszczowy zaznaczono na załączonej mapie kolorem zielonym.
- 2) Włączenie do wskazanego kanału deszczowego należy wykonać powyżej rzędnej góry kanału.
- 3) Jakość wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacyjny, powinna odpowiadać wymaganiom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.11.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), tj. zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż $100 \text{ mg}/\text{dm}^3$ a substancji ropopochodnych nie większa niż $15 \text{ mg}/\text{dm}^3$.

II. Uwagi i zalecenia.

- 1) Wykonane przyłącza kanalizacji deszczowej pozostaną na majątku i w eksploatacji Inwestora.
- 2) Na powyższe należy opracować dokumentację projektową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami z nim związanymi.
- 3) W tutym przedsiębiorstwie należy uzgodnić projekt branżowy wykonany zgodnie z „Wytycznymi do projektowania” zamieszczonymi na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.
- 4) Materiały zastosowane do budowy uzbrojenia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.
- 5) Warunki są ważne z załącznikiem graficznym. W przypadku nie podjęcia realizacji przyłączenia do sieci niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat.
- 6) Roboty budowlane wykonywać może firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Usługi geodezyjne • Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych • Wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych • Usługi projektowe • Usługi sprzętem specjalistycznym (wod.-kan.) • Telewizyjna inspekcja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych • Przewijanie silników elektrycznych • Pomiarów elektrycznych • Usługi transportowe • Badania laboratoryjne wody i ścieków • Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy FLYGT i innych

- 7) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru w Dziale Sieci przedsiębiorstwa.
- 8) Do odbioru końcowego należy przedłożyć dokumenty zgodnie z pkt. 5 Procedury Przyłączenia do sieci wod – kan. zamieszczonej na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl lub dostępnej w siedzibie tut. przedsiębiorstwa – pok. nr 4.
- 9) Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (art.15 ust.2) realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Z up. PREZESA
Kierownik Działu Technicznego
inż. Małgorzata Moździeń

Załączniki:
plan sytuacyjno-wysokościowy

Otrzymują:
1. Adresat
2. UM Wydział Gospodarki Komunalnej
3. Aa

