

### **Pytania i odpowiedzi nr 3**

Dotyczy: Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19. Działka nr 307/1, Obr. 213, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”  
Nr postępowania: MZŻ/PN/5/15

#### **Pytania**

1. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o informację, jaki przewód należy wycenić w pozycji elektrycznej 4.2?
2. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o informację, co należy wycenić w pozycji elektrycznej 5.22?
3. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o informację, co należy wycenić w pozycji elektrycznej 5.9?
4. W pozycjach przedmiarowych elektrycznych 2.8; 2.9; 2.10; 2.11 należy wycenić rozdzielnice TG, T1, T2, T3, natomiast w udostępnionej dokumentacji są rozdzielnice: TG, T1, T2.1, T2.2. Proszę o wyjaśnienia i modyfikację przedmiarów.
5. Proszę o szczegółową specyfikację opraw oświetleniowych, gdyż jedyna informacja w opisie jest niewystarczająca do prawidłowej wyceny.

#### **ODPOWIEDZI**

Odpowiedź na pytanie 1 – **przewód LgY25**

Odpowiedź na pytanie 2 – **montaż wentylatorów ściennych**

Odpowiedź na pytanie 3 – **kompletowanie opraw świetlówkowych**

Odpowiedź na pytanie 4 – w poz. 2.10. jest rozdzielnica T2, **winna być rozdzielnica T2.1.**

- w poz. 2.11. jest rozdzielnica T3, **winna być rozdzielnica T2.2.**

Odpowiedź na pytanie 5 – **podaję dodatkowe informacje dla opraw oświetleniowych :**

- poz.5.3. – oprawa A 4x20 W – np. zamiennik KTE LED
- poz.5.4. – oprawa B 1x40 W – np. zamiennik BASE LED
- poz.5.5. – oprawa C 3x40 W – np. zamiennik LUNA LED
- grupa oddawania kolorów 1B, temperatura barwy 3000K,  
współczynnik oddawania barw > 80
- w załączeniu dane techniczne dla opraw x 3 pliki PDF