

## **Pytania i odpowiedzi nr 5**

**Dotyczy: Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19. Działka nr 307/1, Obr. 213, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”  
Nr postępowania: MZZ/PN/5/15**

### **Pytania:**

**1. W przedmiarze poz.5.3 do 5.6 oprawy oznaczono A, B, C jako Ledowe , natomiast w projekcie w części opisowej oznaczono jako świetlówkowe. Proszę o określenie , które oprawy mają zostać przyjęte do wyceny**

### **ODPOWIEDŹ :**

Odpowiedź na pytanie nr 1 – **podaję dodatkowe informacje dla opraw świetlówkowych :**

- poz.5.3. – oprawa A 4x20 W – np. zamiennik KTE LED
- poz.5.4. – oprawa B 1x40 W – np. zamiennik BASE LED
- poz.5.5. – oprawa C 3x40 W – np. zamiennik LUNA LED
- grupa oddawania kolorów 1B, temperatura barwy 3000K,  
współczynnik oddawania barw > 80
- w załączeniu dane techniczne dla opraw x 3 pliki PDF