

Pytania i odpowiedzi nr 9

Dotyczy: Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19. Działka nr 307/1, Obr. 213,
dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”
Nr postępowania: MZZ/PN/5/15.

Pytanie

1 W rozdzielnicy TG jest ochronnik A+B

Proszę o potwierdzenie że chodzi o ochronnik B+C

MZZ - ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA :**Odpowiedź :**

W projekcie budowlanym instalacja elektryczna i na rys. nr 8 – schemat zasilania jest ochronnik A+B i taki należy przyjąć dla tablicy TG .