

Pytania i odpowiedzi nr 10

Dotyczy: Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19. Działka nr 307/1, Obr. 213, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”

Nr postępowania: MZZ/PN/5/15.

1. W załączonych przedmiarach brak jest instalacji c.o. - proszę o potwierdzenie, że instalacja c.o. nie wchodzi w zakres zadania
2. W przedmiarach instalacji wod-kan. poz. nr 5.3 - "Montaż obudów grzejnikowych po ich zdemontowaniu do wykonania wymiany grzejników -osadzenie w ścianie" 150 m2 - Czy wyceniać pozycję jeśli instalacja c.o. nie wchodzi w zakres prac.
3. W przedmiarach instalacji wod-kan ujęte zostało 6 szt. brodzików natryskowych, natomiast brak jest kabin, czy należy ująć montaż kabin prysznicowych, jeśli tak to jakiego typu.

MZZ - ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA :

1. Instalacja c.o nie wchodzi w zakres zamówienia
2. nie wyceniać poz. 5.3 instalacji wod-kan, z uwagi ,że instalacja c.o nie wchodzi w zakres zamówienia
3. w wycenie instalacji wod-lkan nie należy doliczać kabin prysznicowych (jako dodatkowe wyposażenie)