

Pytania i odpowiedzi nr 12

**Dotyczy: Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19. Działka nr 307/1, Obr. 213, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”
Nr postępowania: MZZ/PN/5/15.**

PYTANIE:

1. W pozycji 5.6 proszę o szczegółową specyfikację opraw oświetleniowych, ponieważ podane informacje nie są wystarczające do prawidłowej wyceny.

ODPOWIEDZI :

w poz. 5.6. należy wycenić oprawę ścienną wodoodporną IP 55 oraz świetlówki lub żarówki led