

Pytania i odpowiedzi nr 13

Dotyczy: Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19. Działka nr 307/1, Obr. 213, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”

Nr postępowania: MZZ/PN/5/15.

1. Proszę o wyjaśnienie pozycji z przedmiaru robót budowlanych poz. 1.1.55 - malowanie lamperii farbą alchidową (opis z przedmiaru robót). Przypuszczamy, że chodzi o farbę alkidową (ftalową) i są to lamperie wykonane farbą olejną. W związku z tym należałoby przyjąć inną pozycję katalogową dotyczącą malowania lamperii, gdyż ta zastosowana dotyczy malowania emulsyjnego ścian (brak szpachlowania

ODPOWIEDZI :

Odpowiedź na pytanie 1 – **poz. 1.1.55 dotyczy malowania lamperii emalią alkilową,**

w poz. 1.1.52 zawarto wykonanie nowych tynków

gipsowych ścian

poz. 1.1.50 przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod

malowanie, w tym lamperii