

## **Pytania i odpowiedzi nr 14**

**Dotyczy: Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19. Działka nr 307/1, Obr. 213, dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”  
Nr postępowania: MZZ/PN/5/15.**

### **PYTANIE:**

1. Czy roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym.
2. Proszę o podanie typu parapetu aglomarmuru (kolorystyka, grubość, szerokość - ile mają wystawać poza obrys szpalet).
3. Czy są wymagania odnośnie płytek ściennych i posadzkowych - kolor i parametry.
4. Czy są wymagania odnośnie wykładziny PCV - kolor i parametry.
5. Proszę o podanie szczegółowych informacji technicznych dla oprawy ledowej oznaczonej jako D oraz oprawy ewakuacyjnej oznaczonej jako Ew.
6. Proszę o jednoznaczne określenie typów opraw oświetleniowych w pomieszczeniu 2/13 - czy mają to być oprawy typu A jak wynika to z opisu na rysunku 2 czy oprawy typu C jak wynika to z symbolu..

### **ODPOWIEDZI :**

Odpowiedź na pytanie 1 – **obiekt nie czynny**

Odpowiedź na pytanie 2 – **parapet prefabrykowany aglomarmur , kolor beżowy,  
gr 3,0 cm, szerokość - od ramy okiennej do ściany +3,0 cm,  
długość + 5,0 cm poza obrys szpaletu**

Odpowiedź na pytanie 3 – **płytki ścienne ceramiczne glazurowane,  
wymiar i kolor do uzgodnienia z użytkownikiem  
- płytki gres, wymiar i kolor do uzgodnienia z użytkownikiem**

Odpowiedź na pytanie 4 – **wykładzina rulonowa homogeniczna np. Norma 43,  
kolory do uzgodnienia z użytkownikiem**

Odpowiedź na pytanie 5 – **w poz. 5.6. należy wycenić oprawę naścienną wodoodporną  
IP 55 oraz świetlówki lub żarówki LED  
- w poz. 5.7. należy wycenić oprawę typu „Ew” ewakuacyjną  
kierunkową**

Odpowiedź na pytanie 6 – **w pom. 2/13 mają być oprawy typu „C”**