

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

35-507 Rzeszów
Pieczęć Zakładu Kominiarskiego
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24/44
tel. 856-16-43
NIP 813-283-54-67 Regon 690538713

Rzeszów z DNIA *20 09 2016*

PROTOKÓŁ Nr 000076

Z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku będącym własnością:

GYMNAZIUM Nr 9 im. Św. Miłowej Jadwigi

z oddziałami dwujęzycznymi
położonym w *Rzeszowie* przy ul. *E. Dzierżkowej* nr *8A*

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego *Patros Roman* przy współudziale *P. Wiesław Janisz* w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE :

I. Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają - przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

II. ~~Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają~~ wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:

Istniejące przewody wentylacyjne są chorej jakości zamontowane prawidłowo wskazywa ciąg płaszczyzny i nadają się do użytku

braki sprawdzono przypadkiem podczas remontu wentlac FH-325

III. Uwagi ogólne :

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniebdania polegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO *Nizestę 2017*

Protokół otrzymują:

1. Właściciel - Zarządca budynku
2. Opiniodawca
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadkach wymag. wszczęcia postępowania administracyjnego)

Podpisy osób
uczestniczących
w kontroli

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Roman Patros
Uor. 191164/20

niepotrzebne skreślić

ZAKRES BADANIA TECHNICZNEGO PRZY OKRESOWEJ
KONTROLI URZĄDZEŃ KOMINOWYCH
OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

1. Drożności przewodów kominowych.
2. Siły ciągu kominowego (ciśnienia) gwarantującego prawidłowe działanie podłączonych do przewodów urządzeń.
3. ~~Czy~~ nie występują uszkodzenia :
 - a/ przewodów kominowych na całej ich długości
 - b/ ~~kanalów, czepuchów, rur, łączników, itp.~~
 - c/ włączników, drabin, ~~drzewiczek kominowych (rewizyjnych - wycierowych), ław kominarskich,~~
 - d/ nasad kominowych.
4. ~~Czy~~ odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych : wentylacyjnych, palinowych i dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. / DZ.U.nr 92, poz. 460/
5. ~~Czy~~ istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych, kanałów, czepuchów, rur i nasad kominowych.
6. ~~Czy~~ nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
7. ~~Czy~~ pomieszczenia (lokale) w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzone kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły CO itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym wywiewne i nawiewne.
8. ~~Czy~~ występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybień) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia :
 - a/
 - b/
 - c/

Uwaga : 1. Skreślić nie objęte kontrolą pozycje.

2. Dopisać ewentualne czynności kontrolne nie uwzględnione powyżej.