

CZ-A.271.80.225.2017

Rzeszów, 01.09.2017r.

Dotyczy przetargu pn.: **Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul Hetmańska 120**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) publikuje treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, czy wykonany nowy system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009 ?

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Podłogi montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą Nr PN EN 14904:2009 we wszystkich parametrach.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego zgodność posadzki sportowej z 13 parametrami normy PN EN 14904:2009 ?

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający będzie wymagał dokument potwierdzający zgodność zaproponowanej posadzki z parametrami określonymi w w/w normie.

#### **Pytanie 3:**

Czy ww dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej ?

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Dokument potwierdzający zgodność z w/w normą nie musi być dołączony do oferty.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA  
*Iwona Kosińska Koś*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Centralnego Zamawiającego