

Rzeszów, 8 września 2017 r.

CZ-A.271.80.225.2017

dot. przetargu nieograniczonego pn. *Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul Hetmańska 120.*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje zapytania Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ:

Pytanie nr 1.

Prosimy o podanie ilości istniejących ram podłogowych wraz z deklami do montażu słupków oraz o informacje czy po demontażu istniejących w ich miejsce zamawiający przewidział nowe ramy podłogowe wraz z deklami.

Odpowiedź.

Ilość ram – 6 szt. Zamawiający przewidział ich demontaż i ponowny montaż.

Pytanie nr 2.

Prosimy o podanie ilości istniejących drabinek gimnastycznych oraz czy Zamawiający przewidział ich demontaż oraz ponowny montaż.

Odpowiedź.

Ilość – 48 szt. Zamawiający nie przewiduje demontażu wszystkich drabinek. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualny demontaż i ponowny montaż drabinek w zakresie umożliwiającym wykonanie podłogi.

Pytanie nr 3.

Prosimy o informację o ilości talerzyków do montażu bramek do piłki ręcznej oraz czy Zamawiający przewidział ich demontaż i ponowny montaż nowych talerzyków.

Odpowiedź.

Ilość talerzyków – 4 szt. Zamawiający przewiduje demontaż i ponowny montaż talerzyków.

Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul Hetmańska 120

Pytanie nr 4.

Czy można wysłać ofertę z parkietem zamiast wykładziny i dlaczego żąda się płyty paździerzowej zamiast osb 2 x 10mm za słabo mechanicznie można kontaktować się z projektantem”.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza parkietu. Wymaga aby przedłożone oferty były zgodne z SIWZ.

Pytanie 5.

Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty oraz wykonania podłogi sportowej zgodnej we wszystkich parametrach z normą PN-EN 14904;2009 (Nawierzchnie terenów sportowych – Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych?

Odpowiedź.


Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty dokumentów o zgodności zaproponowanego rozwiązania z PN-EN 14904:2009. Wykonawcy składając ofertę powinni być świadomi czy oferta jest zgodna z SIWZ, czy podłoga spełnia wszystkie wymagania PN-EN 14904:2009 i czy jest to właściwie udokumentowane.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie systemowej podłogi sportowej zgodnej we wszystkich parametrach z normą PN-EN 14904:2009 (Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych), która jest zbudowana zgodnie z załączonym rysunkiem i posiada parametry zgodnie z załączonym potwierdzeniem zgodności ? Informuję, że wytrzymałość podłogi wyrażona parametrem obciążenia tocznego jest znacznie wyższa niż zakłada norma tj. 1750 N (1500N wg PN-EN 14904:2009). Posiadamy również badania emisji formaldehydów i pentachlorofenolu oraz raport klasyfikacyjny reakcji na ogień (w załączeniu).

Odpowiedź.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza podłogi spełniający wymagania PN-EN 14904:2009.


Z up. PREZIDENTA MIASTA RZESZOWA
Iwona Kosinska-Koś
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wdziału Centralnego Zamawiającego