


Znak sprawy: MZ.5580.8.17  
Znak pisma: MZ.5580.8-5.17



Rzeszów, dnia 28.08.2017 r.

*[Handwritten signatures]*



### ZAWIADOMIENIE

#### o wszczęciu postępowania administracyjnego

29.08.2017  
ORA  
*[Handwritten notes and signature]*

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Komendant Miejski PSP w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwpożarowych w obiekcie Urzędu Miasta Rzeszowa przy Placu Ofiar Getta 7, co zostało stwierdzone podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od 23.08.2017r. do 25.08.2017r. na podstawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z dnia 07.08.2017 r. dostarczonego w dniu 08.08.2017r. Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez funkcjonariusza tut. Komendy – mł. bryg. Dariusza Rałowskiego – Z-cę Naczelnika, zawarto w protokole z dnia 25.08.2017 r. znak MZ.5580.8-4.17.

Nieprawidłowości opisane w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych obejmują w szczególności:

- 1) Brak obudowy i zamknięcia ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku zaliczonym do grupy średniowysokich oraz wyposażenie jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, co narusza § 16 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719) w nawiązaniu do §245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1422).  
Powyższy stan należy usunąć poprzez przebudowę klatki i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych lub zastosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do ww. wymagania, z zachowaniem trybu postępowania wskazanego w § 2 ust. 2 i 3a wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
- 2) Brak wykonania na korytarzach ewakuacyjnych oraz klatce schodowej oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, co narusza §181 ust. 3 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1422) w nawiązaniu do § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r., nr 109 poz. 719).  
Powyższy stan należy usunąć poprzez wykonanie przedmiotowej instalacji.
- 3) Brak zapewnienia drogi pożarowej dla obiektu, co narusza §12 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. nr 124 poz. 1030).

Mając na względzie art. 10 § 1 k.p.a. informuje się, iż w toku postępowania administracyjnego, wszczętego niniejszym pismem potwierdzono ww. nieprawidłowości opisane w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 25.08.2017 r. Z uwagi na stan sprawy zostanie wydana decyzja administracyjna nakazująca ich usunięcie. Stronie przysługuje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Wnioski i uwagi można zgłaszać w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości okoliczności sprawy zostaną uznane za udowodnione na mocy art. 81 k.p.a.

Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
*bryg. mgr inż. Tomasz BARAN*

**Otrzymują:**

1. Gmina Miasto Rzeszów - ZPO  
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
2. A/a